NBN-02.04-05/29/87
00382

PPM
LABORATORY SERVICES DIVISION

1875 FORGE STREET
TUCKER, GEORGIA 30084
(404) 934-0902

May 29, 1987

DRMO Norfolk
P. O. Box 15068
Bldg. SDA 203
Norfolk, VA 23511-0068

ATTENTION: SCOTT STOVER

CERTIFIED PCB ANALYSIS

Customer Identification	PCB Level
1. D 4	Non-Detectable*
2. B 5	Non-Detectable*
3. C 3	Non-Detectable*
4. E 3	Non-Detectable*
5. E 4	Non-Detectable*
6. E 6	Non-Detectable*
7. F 4	10 ppm, Aroclor 1260
8. G 2	2 ppm, ARoclor 1260
9. G 5	Non-Detectable*
10. Non-Label	Non-Detectable*

*Non-Detectable is less than 2 ppm.

5-29-87
Date

Dr. Otis Kitchen
DR. OTIS KITCHEN
Chromatography Section Chief

ODK:ddh